



Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel./fax.: 315 682 901


www.predboj.cz

podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

V Předboji 20. 6. 2017

Č. j.: 0630/17/OÚ



Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený/á pane/í,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 19. 6. 2017 poskytujeme informaci týkající se soustavy veřejného osvětlení v naší obci. Vyplněný dotazník zasíláme v příloze.



S pozdravem

Šárka Kocourková
Referent všeobecné správy

Kocourková
Obecní úřad PŘEDBOJ
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice u Prahy

Příloha:

1/ Dotazník – soustava veřejného osvětlení



V _____

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:



Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

Pasportizace

Projektová dokumentace

Zaměření reálného stavu

Jiné - jakým způsobem?

Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

178 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

16092 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků _____ ks

Do 5 roků _____ ks

Do 10 roků 50 ks

Do 15 roků 50 ks

Nad 15 roků 78 ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 178 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED _____ ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

27 Betonový sloup

_____ Ocelový sloup natíraný

151 Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků nevíme m

Do 5 roků nevíme m

Do 10 roků nevíme m

Do 15 roků nevíme m

Do 25 roků nevíme m

Nad 25 roků nevíme m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

nevíme _____ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

179.160,- Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

0 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: MARCOL

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** neurčitá datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

43.449,- Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.