



Doplňující informace č. 1

k veřejné zakázce „Revitalizace budovy Obecního úřadu Předboj“ zadávané dle Závazného pokynu pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a předpisu Ministerstva pro místní rozvoj „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“).

Zadavatel (investor): Obec Předboj
Adresa: Hlavní 18, 250 72 Předboj
IČ: 002406301
Zastoupena: Pavlou Příšovskou, starostkou obce

Jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle Závazného pokynu pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a předpisu Ministerstva pro místní rozvoj „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“), vyhlášené dne 27.1.2015, poskytujeme dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám.

Přesné znění dotazu uchazeče včetně odpovědi zadavatele:

1. V energetickém auditu je požadavek na stržení staré asfaltové krytiny. V rozpočtu a technické zprávě o této položce není zmínka, Požadujete stržení, včetně ekoliquidace.

Odpověď zadavatele

Původní asfaltová krytina na ploché střeše zůstane zachována

2. Na zateplení ploché střechy je uveden izolant Orstrop 200mm. Ten se již nevyrábí a používá se k zateplení stropních prostor nepochozích. Je zapotřebí použít vyšší MW. Žádáme o přesnější specifikaci. Je možné použít k zateplení polystyren EPS 100S, jak je to v praxi běžné.

Odpověď zadavatele

Přesnou specifikaci materiálu ve výběrovém řízení nemůžeme určit. Lze použít materiál na ploché střechy, který bude splňovat teplo technické vlastnosti dané energetickým auditem.

3. Ve výkazu výměr nejsou použity přechodové L profily z Viplanylu, které je zapotřebí umístit do vnitřní strany střechy, které drží fólii při přechodu svislá/ vodorovná u atiky. Dále chybí ukončovací stěnová lišta s přetmelením k vytvoření lemování štítové zdi OU a zdi přilehlé stodoly.

Odpověď zadavatele

Lišty jmenované tj. Viplanit jsou uvedeny jako příklad. Lišty upevňovací a 15m lemování (tj. stodola a štít úřadu započítejte do ceny m2 plochy).



4. Ve výkazu výměru je tl. folie 2mm a v ostatních dokumentech 1,5mm. Která tloušťka se má nacenit.

Dále není uvedena ve výkazu výměru geotextilie 300g/m² jako separační vrstva. V ostatních dokumentech PD se s ní zase počítá.

Odpověď zadavatele

Do ceny fólie bude započítána fólie 1,5mm se separační geotextilií 300g/m³

5. V technické zprávě a ve výkazu výměr je uvedeno zateplení podstřešního prostoru izolací Isover ORSTROP, dle technologie chybí parozábrana. Tento izolant se již nevyrábí a ani neobsahoval protiprachovou vrstvu. Požadujete tento izolant chránit protiprachovou vrstvou např. izolant Isover Domo Comfort který tuto vrstvu již obsahuje. Žádáme o přesnější specifikace.

Odpověď zadavatele

Vzhledem na to, že projekt byl vytvořen v roce 2013 je možné, že se již některé materiály nevyrábějí. Je potřebné však, aby splňovali teplo technické vlastnosti dané energetickým auditem. Parozábrana zde není nutná, protože se izolace pokládá na současný strop bez jakýchkoliv úprav. Není ani požadována protiprachová vrstva.

6. Nutné dodat barevný odstín hliníku- vchodové dveře

Odpověď zadavatele

Vchodové dveře jsou dveře do knihovny a budou mít odstín stejný jako mají vchodové do Obecního úřadu tj hnědý. Přesný odstín ral určíme po výběru firmy.

7. Potřebuji vědět výrobce zámkové dlažby.

Odpověď zadavatele

BEST

8. Úprava zadavatele ve výkazu výměr: Pol.č.27 – Osazení a dodávka parapet.desek Al š. nad 25 cm vnější

9. Úprava zadavatele ve výkazu výměr: Pol.č.28 – Osazení a dodávka parapet.desek plast. a lamin. š. nad 30 cm vnitřní

Žádáme tímto uchazeče, aby ve svých nabídkách doložili upravený výkaz výměr, který tvoří přílohu této dodatečné informace č. 1.

Předboj dne 05.02.2015

Obec Předboj
Pavla Příšovská
starostka obce

Příloha: upravený výkaz výměr

Obec PŘEDBOJ
Hlavní 18
250 72 Předboj